

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo...: 23081.078849/2023-36 Pregão SRP 114 / 2023 Data da Emissão: 04/07/2023

Abertura: Dia: 07/08/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Item 1: Manutenção preventiva em compressor de ar Marca/Modelo: CHICAGO PNEUMATIC / CPC 50</p> <p>Números de série: BQD 0111523, BQD 0111524, BQD 0111525</p> <p>Realizar troca de óleo e filtros do compressor. Também deve ser realizada limpeza completa do equipamento, eliminação de vazamento e de pontos de corrosão, lubrificação, assim como verificação e reajuste de todas as conexões presentes. Utilizar óleo referência 6215 7141 00 e kit de serviço 2901 9007 00, para 6000 horas de uso, conforme indicação do manual do fabricante. Ou itens de qualidade e durabilidade equivalente ou superior, desde que aprovados pelo técnico responsável da UFSM.</p> <p>Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.</p>		Unidade	11.980,0000	3,00		
2	<p>Item 2: Manutenção preventiva em secador de ar</p> <p>Marca/Modelo: CPX 700</p> <p>Números de série: ITJ 101165, ITJ 097207</p> <p>Realizar troca de filtros em secador de ar. Também deve ser realizada limpeza completa do equipamento, eliminação de vazamento e de pontos de corrosão, lubrificação, assim como verificação e reajuste de todas as conexões presentes.</p> <p>Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.</p>		Unidade	800,0000	2,00		
3	<p>Item 3: Manutenção preventiva em reservatório de ar comprimido</p> <p>Marca/Modelo: SC 1014</p> <p>Número de série: 14.6484</p> <p>Realizar limpeza completa do equipamento, eliminação de vazamento e de pontos de corrosão, lubrificação, assim como verificação e reajuste de todas as conexões presentes.</p> <p>Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.</p>		Unidade	1.050,0000	1,00		
4	<p>Item 4: Manutenção preventiva em rede de ar comprimido</p>		Unidade	5.290,0000	1,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Realizar inspeção em rede de ar comprimido, verificando pontos de vazamento. Realizar troca de 3 filtros presentes da rede, com as seguintes especificações: Filtro 1: C 1295   KIT 2258 2901 26 Filtro 2: V 1295   KIT 2258 2901 42 Filtro 3: G 1295   KIT 2258 2901 20 Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.						
5	Item 5: Inspeção em reservatório de ar comprimido  Realizar inspeção de segurança em reservatório de ar comprimido Marca/Modelo: SC 1014 seguindo as normas de segurança vigentes. A inspeção deve ser realizada por profissional habilitado. Após a inspeção, deve ser emitido relatório de inspeção e laudo de conformidade, com a devida ART. Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.		Unidade	2.240,0000	1,00		
6	Item 6: Manutenção corretiva em secador de ar  Marca/Modelo: CPX 700 Número de série: ITJ 097207 Realizar troca de moto compressor, filtro secador e recarga de gás, assim como eventuais reparos extras necessários para o correto funcionamento do equipamento. Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.		Unidade	16.640,0000	1,00		
7	Item 7: Manutenção corretiva em reservatório de ar comprimido  Marca/Modelo: SC 1014 Número de série: 14.6484 Realizar troca da borracha de vedação da porta de inspeção e troca da válvula de purga, assim como eventuais reparos extras necessários para o correto funcionamento do equipamento. Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.		Unidade	2.200,0000	1,00		
8	Item 8: Remoção de vazamentos em rede de ar comprimido  Realizar remoção de vazamento em rede de ar comprimido de polipropileno (PPR). Deve ser realizado limpeza do local, correção do vazamento mediante ajuste ou substituição de conexões, ou mesmo troca ponto da tubulação onde ocorre o vazamento.		Unidade	840,0000	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	---------	--------------	------------	----------------	-------------

Todos os materiais e mão de obra estão inclusos, sem qualquer ônus à contratante.

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura