


Quadro de Demanda (CD existente)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	1.06	100	1.06
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água	5.00	100	5.00
		TOTAL	6.06



PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO

DATA:  
OUT/24

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

ESCALA:  
1:50

CAMPUS SILVEIRA MARTINS

DESENHISTA:  
HUMBERTO

PROJETO ELÉTRICO-AUDITÓRIO

ÁREA:

PROJETO

ENG.Eletr. HUMBERTO DE OLIVEIRA TRINDADE

MATR:1938276 CREA:121431

01